



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18  
тел./факс 8 (812) 316-68-66

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-729-2021**

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,  
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий,  
предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

« 27 » декабря 2021 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова  
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту  планового / внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от 27.12.2021 № 78-01-05/19-6090-2021

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ Детский Сад №115 Адмиралтейского района СПб)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 190103, город Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская улица, дом 9/8 литера а, пом. 1н; 190005, Санкт-Петербург, 3-я Красноармейская ул., д.17/20, лит.А

Юридический адрес 190103, город Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская улица, дом 9/8, литера А, пом. 1-Н

ИНН 7826050512 ОГРН 1027810289275

Руководитель заведующий ГБДОУ Детский Сад №115 Адмиралтейского района СПб Горнова Людмила Александровна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

## УСТАНОВИЛ:

«27» декабря 2021г., в 10 час. 00 мин., по результатам плановой выездной проверки в соответствии с решением от 10.12.2021 № 78-01-05/19-6090-2021, в отношении ГБДОУ Детский Сад №115 Адмиралтейского района СПб, расположенного по адресам: 190103.город Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская улица, дом 9/8 литера а, пом. 1н; 190005, Санкт-Петербург, 3-я Красноармейская ул., д.17/20, лит.А, установлено, что «14» ноября 2021 юридическим лицом ГБДОУ Детский Сад №115 Адмиралтейского района СПб допущены нарушения требований ст.11, ст. 17, ст.24, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2, п.2.7.2, п. 2.11.7, п.2.5.2, п. 2.5.3, п.3.1.2, п. 2.7.4, п.2.6.1, раздела 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 4.6, п. 2.9, п. 2.16, п. 2.13, п.2.15, п. 2.5, приложение №7, приложение №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- в программе производственного контроля, утвержденной руководителем учреждения, не закреплено требование к контролю за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- по результатам проведенной оценки (заключение специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С2953 -2021 от 23.12.2021), цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации питания детей возрастной категории с 1 до 3 лет с 12 - часовым пребыванием в ГБДОУ детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 9/8, лит. А, пом. 1Н; ул. 3-я Красноармейская, д. 17/20, лит. А не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приложение №9 (таблица №3) (суммарный объем блюд по приемам пищи). По результатам проведенной оценки, цикличное десятидневное меню рационов горячего питания для организации питания детей возрастной категории с 3 до 7 лет с 12 - часовым пребыванием в ГБДОУ детский сад №115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 9/8, лит. А, пом. 1Н; ул. 3-я Красноармейская, д. 17/20, лит. А не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приложение №7 (таблица №1) (отсутствие блюда в среднесуточном наборе продукции).

- согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 78-20-04Ф-03.005.Л.52264 от 22.12.2021 уровни искусственной освещенности в игровой старшей группы №6 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 17/20, лит. А; в игровой группы раннего возраста №1 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 9/8, лит. А, пом. 1-Н в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга не соответствуют требованиям раздела 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

«14» декабря 2021г., в 10 час. 00 мин., по адресу: 190103.город Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская улица, дом 9/8 литера а, пом. 1н:

- количество производственного оборудования на пищеблоке недостаточно для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов: обработка яйца и первичная обработка овощей проводится в одной производственной ванне в овощном цехе, который не оборудован производственными столами, выполненными из материалов, подвергающихся мойке и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в горячем цехе система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на момент проверки работает неисправно, что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- оконные блоки на пищеблоке, в групповых помещениях, в процедурном помещении медицинского блока в неудовлетворительном санитарно-техническом содержании (в изношенном состоянии, ветхие, с отслоением краски), что не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений и качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований п.2.7.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- санитарно-техническое содержание потолка в туалете для персонала пищеблока, стен в буфетной группы №1, пола в туалете для детей группы №3, стен и потолка в туалете для детей группы №4, пола в коридорном помещении и в туалете для детей группы №2 неудовлетворительное (отслоение краски, побелки на потолках и стенах, полы с дефектами, частичным отсутствием напольной плитки), в связи с чем, провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих не представляется возможным. Указанные нарушения не соответствуют требованиям п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в помещениях медицинского блока не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что является нарушением требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

«14» декабря 2021г., в 12 час. 00 мин., по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 3-я Красноармейская ул., д.17/20, лит.А:

-на территории групповых площадок, предназначенных для организации прогулок детей, не оборудованы тентовые навесы, что является нарушением требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- помещение пищеблока не оборудовано системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением; зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что не соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

- не обеспечены объемно-планировочные решения при изготовлении кулинарной продукции, установлены встречные потоки сырья и готовой кулинарной продукции: обработка овощей, мяса, рыбы, куры проводится в непосредственной близости от плиты.

овощной цех не оборудован, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции и не соответствует требованиям п. 2.5, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в помещениях медицинского блока не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, что является нарушением требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь:

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  
(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

#### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.11, ст. 17, ст.24, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2, п.2.7.2, п. 2.11.7, п.2.5.2, п. 2.5.3, п.3.1.2, п. 2.7.4, п.2.6.1, раздела 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 4.6, п. 2.9, п. 2.16, п. 2.13, п.2.15, п. 2.5, приложение №7, приложение №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.4.4.2 СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

3. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу потребителей,

других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

3.1. Обеспечить контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств в соответствии с программой производственного контроля.

Срок исполнения -01.06.2022

3.2. Обеспечить питание детей в соответствии с требованиями приложения №9, приложение №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Срок исполнения -01.06.2022

3.3. Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровой старшей группы №6 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 17/20, лит. А; в игровой группы раннего возраста №1 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 9/8, лит. А.

пом. 1-Н в соответствии с требованиями раздела 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения -01.11.2022;

по адресу: 190103, город Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская улица, дом 9/8 литера а, пом. 1н;

3.4. Оборудовать пищеблок необходимым производственным оборудованием для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов: обработку яиц проводить в мясо-рыбном цехе (на участке мясо-рыбного цеха); для обработки овощной продукции овощной цех оборудовать цельнометаллическими столами;

Срок исполнения - 01.11.2022;

3.5. Обеспечить соблюдение требований п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20: оборудовать пищеблок исправной системой вентиляции;

Срок исполнения -01.11.2022;

3.6. Обеспечить подготовку проектных материалов по замене оконных блоков на пищеблоке, в групповых помещениях, в процедурном помещении медицинского блока для выполнения требований п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения -01.11.2022;

3.7. Обеспечить мероприятия по приведению в соответствие с требованиями потолка в туалете для персонала пищеблока, стен в буфетной группы №1, пола в туалете для детей группы №3, стен и потолка в туалете для детей группы №4, пола в коридорном помещении и в туалете для детей группы №2;

Срок исполнения -01.11.2022;

3.8. В помещениях медицинского блока оборудовать резервное горячее водоснабжение;

Срок исполнения -01.06.2022

по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 3-я Красноармейская ул., д.17/20, лит.А:

3.9. Обеспечить подготовку проектных материалов на оборудование теневых навесов на территории групповых площадок;

Срок исполнения -01.11.2022;

3.10. Обеспечить мероприятия по оборудованию помещений пищеблока системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, над оборудованием, являющееся источниками выделения влаги и тепла установить локальными вытяжными системами.

Срок исполнения -01.11.2022;

3.11. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

Срок исполнения -01.11.2022;

3.12. В помещениях медицинского блока оборудовать резервное горячее водоснабжение;

Срок исполнения -01.06.2022

4. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 01.06.2022, 01.11.2022;

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего ГБДОУ Детский Сад №115 Адмиралтейского района СПб Горнову Людмилу Александровну

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)